

Netzrelevante Daten 2017

Angaben nach §17 Absatz 2 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)

§17 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV

Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung 2017

Datum	Uhrzeit	P_{max} [kW]
22.06.2017	13:15	64.049



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV

Netzverluste je Spannungsebene

Jahr	Netzverluste [kWh]
2017	29.457.128

§17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV

Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden



Dateianhang, bitte Symbol doppelklicken

§17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens:

Die Fraport AG verwendet das synthetische Verfahren.

§17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

Höchstentnahmelast pro Spannungsebene

Spannungsstufe	Netzebene	Höchstentnahmelast (kW)
Umspannung (HS / MS)	4	6.156
Mittelspannung (MS)	5	1.886
Umspannung (MS / NS)	6	17.732
Niederspannung (NS)	7	69.316

§17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Einspeisung pro Spannungsebene

<i>Spannungsebene</i>	<i>Netzebene</i>	<i>Einspeisemenge (kWh)</i>
<i>Umspannung (HS / MS)</i>	4	613.691.652

§17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Menge und Preise der Verlustenergie

<i>Verlustenergie (kWh)</i>	<i>Preis (Ct/kWh)</i>
29.457.128	9,7